調　達　品　目　表

調達要求番号		作成部課	補給本部第１部 第１調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	Ｃ＆ＬＰＳ－Ｐ００００７		

品　　名	カタログ製品名
固定式燃料計量器 **（ダブル）**	製造会社　トキコテクノ㈱ 型式　　ＡＢ２２ＮＡ－ＴＮ 製造会社　㈱タツノ・メカトロニクス 型式　　ＧＡＡ２２２２１ 製造会社　㈱富永製作所 型式　　ＵＸＡ２２２２Ｌ１１１ 又は同等品（他社の製品を含む。）

指定事項

1. 標準吐出量：４００ℓ／min以上
2. 使用電源：３相２００Ｖ・５０／６０Ｈｚ
3. 計量精度：±５／１０００
4. 計量表示：５桁以上（０．０１～９９９．９９ℓ）
5. ホース：耐油ゴム製、約３ｍ、アース線入り
6. フィルター：２００メッシュ以上
7. 「危険物の規則に関する政令」，「危険物の規制に関する規則」，「計量法」に適合していること。
8. 「労働安全衛生法」に規定されている防爆構造であること。
9. 油種表示
   油種表示は、次のとおりとする。

納入先部隊及び納入場所	油種表示	数量

10. その他

a) 製品の表示　銘板は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の１種銘板とし，機器の前面の上部の見やすい位置に取り付けること。

b) 類別原資料の提出は，不要とする。

c) 取扱説明書は，２部添付すること。